



## VKF Anerkennung Nr. 27132

**Inhaber /-in**  
Flumroc AG  
Industriestrasse 8  
8890 Flums  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Flumroc AG  
8890 Flums  
Schweiz

**Gruppe** 501 - Lüftungskanäle, -rohre und -bekleidungen

**Produkt** FLUMROC CONLIT DUCTBOARD 90

**Beschreibung** Bekleidung von horizontalen und vertikalen eckigen Lüftungskanälen, Abmessung max. 1250mm x 1000mm, mit Mineralwollplatten (D=80-100mm, RD=180kg/m<sup>3</sup>). Mit Alu-Folie schwarz kaschiert, stumpf gestossen, vierseitig.

Küchenabluft: EI 60

**Anwendung** Küchenabluft: EI 60 (ve ho i↔o) -S  
Befestigung nach Angaben des Gesuchstellers.  
Dämmstärke 80mm - 100mm

**Unterlagen** DBI, Hvidovre: PB 'PGA10618A' (17.12.2014), PB 'PGA10680A' (02.03.2015), PB 'PGA10619' (05.01.2015), PB 'PGA10605' (20.01.2015), EXAP-Bericht 'PHB10062A-Rev2' (09.02.2018), KB 'PCA10203B-Rev2' (09.02.2018)

**Prüfbestimmungen** EN 13501-3; EN 1366-1; EN 15882-1

**Beurteilung** Feuerwiderstandsklasse EI 90 (ve ho i↔o) -S

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2027  
**Ausstellungsdatum** 27.04.2022  
**Ersetzt Dokument vom** 26.03.2020

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher