



VKF Technische Auskunft Nr. 27096

Inhaber /-in
Flumroc AG
Industriestrasse 8
8890 Flums
Schweiz

Hersteller /-in
Flumroc AG
8890 Flums
Schweiz

Gruppe 122 - Wärmedämmplatten und -matten

Produkt FLUMROC-BRANDSCHUTZMATTE FMI 500

Beschreibung Wärmedämmplatten aus Steinwolle, einseitig mit Alu-Folie kaschiert, RD=80kg/m³, D=30-120mm

Anwendung RF1

Unterlagen HFM, München: Prüfbericht 'B12253' (16.08.2012), Prüfbericht 'B13043a' (26.06.2013), Prüfbericht 'B12247' (13.08.2012), Prüfbericht 'B19176' (17.09.2019), Klassifizierungsbericht 'B21064' (19.04.2021); FIW, München: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0751-CPR.2-033.0-01' (30.03.2022); Hersteller: Leistungserklärung 'DoP-1021Vers.3' (15.06.2020)

Prüfbestimmungen EN ISO 1182, EN ISO 1716, EN 13823

Beurteilung Klassifizierung A1

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 07.11.2022
Ersetzt Dokument vom 08.02.2017

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler