



Renseignement technique AEAJ N° 27102

Titulaire
Flumroc AG
Industriestrasse 8
8890 Flums
Schweiz

Fabricant
Flumroc AG
8890 Flums
Schweiz

Groupe 123 - Isolations thermiques, mousse injectée sur place ou remplissage

Produit LAINE EN FLOCONS FLUMROC

Description Laine de roche, en vrac, densité en vrac=90-110kg/m3

Utilisation RF1

Documentation HFM, München: Rapport d'essai 'B16106' (05.04.2016), Rapport d'essai 'B16107' (05.04.2016), Rapport d'essai 'B21052' (10.03.2021), Rapport d'essai 'B21053' (30.03.2021), Rapport de classification 'B21055' (31.03.2021); FIW, München: Certificat de constance des performances '0751-CPR-087.0-01' (26.01.2022); Hersteller: Déclaration des performances '1113, Vers.1' (23.07.2021)

Conditions d'essai EN ISO 1716, EN ISO 1182

Appréciation Classification A1

Durée de validité 31.12.2027

Date d'édition 29.06.2022

Remplace l'attestation du 08.02.2017

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler