



## Renseignement technique AEAJ N° 27194

**Titulaire**  
Flumroc AG  
Industriestrasse 8  
8890 Flums  
Schweiz

**Fabricant**  
Flumroc AG  
8890 Flums  
Schweiz

**Groupe** 122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

**Produit** PANNEAU ISOLANT FLUMROC 1 - GÉNÉRATION FUTURO

**Description** Plaques d'isolation thermique à base de laines de roche avec un liant exempt de formaldéhyde, PS=38kg/m<sup>3</sup>, E=30-240mm

**Utilisation** RF1

**Documentation** HFM, München: Rapport d'essai 'B16186' (04.05.2016), Rapport d'essai 'B16185' (04.05.2016), Rapport d'essai 'B15261' (08.10.2015), Rapport d'essai 'B17235' (27.07.2017), Rapport de classification 'B15134' (31.07.2017); FIW, München: Certificat de constance des performances '0751-CPR-087.0-02' (26.01.2022); Hersteller: Déclaration des performances 'DoP-1001' (03.01.2017)

**Conditions d'essai** EN ISO 1716, EN ISO 1182

**Appréciation** Classification A1

**Durée de validité** 31.12.2027

**Date d'édition** 07.11.2022

**Remplace l'attestation du** 22.03.2017

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler