



Renseignement technique AEAJ N° 27154

Titulaire
Flumroc AG
Industriestrasse 8
8890 Flums
Schweiz

Fabricant
Flumroc AG
8890 Flums
Schweiz

Groupe 122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

Produit PANNEAU ISOLANT FLUMROC SOLO

Description Plaques d'isolation thermique à base de laines de roche avec un liant exempt de formaldéhyde, PS=38kg/m³, E=100-220mm

Utilisation RF1

Documentation HFM, München: Rapport d'essai 'B16186' (04.05.2016), Rapport d'essai 'B16185' (04.05.2016), Rapport d'essai 'B15261' (08.10.2015), Rapport d'essai 'B17235' (27.07.2017), Rapport de classification 'B15134' (31.07.2017); FIW, München: Certificat de constance des performances '0751-CPR-087.0-02' (08.11.2022); Hersteller: Déclaration des performances 'DoP-1003-Vers.3' (15.06.2020)

Conditions d'essai EN 13823; EN ISO 1182; EN ISO 1716

Appréciation Classification A1

Durée de validité 31.12.2027

Date d'édition 21.12.2022

Remplace l'attestation du 22.03.2017

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler