



Renseignement technique AEAJ N° 30175

Titulaire
Flumroc AG
Industriestrasse 8
8890 Flums
Schweiz

Fabricant
Flumroc AG
8890 Flums
Schweiz

Groupe 122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

Produit PANNEAU ISOLANT FLUMROC 3

Description Plaques d'isolation thermique à base de laines de roche avec liant sans formaldéhyde, PS=60kg/m³, E=10-220mm

Utilisation RF1

Documentation HFM, München: Rapport d'essai 'B16186' (04.05.2016), Rapport d'essai 'B16185' (04.05.2016), Rapport d'essai 'B15261' (08.10.2015), Rapport d'essai 'B21052' (10.03.2021), Rapport de classification 'B22139' (27.06.2022); FIW, München: Certificat de constance des performances '0751-CPR-087.0-02' (30.01.2023); Hersteller: Déclaration des performances 'DoP_1004' (19.05.2022)

Conditions d'essai EN ISO 1182; EN ISO 1716

Appréciation Classification A1

Durée de validité 31.12.2028

Date d'édition 07.09.2023

Remplace l'attestation du 13.09.2018

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler