



Renseignement technique AEAJ N° 26401

Titulaire
Flumroc AG
Industriestrasse 8
8890 Flums
Schweiz

Fabricant
Flumroc AG
8890 Flums
Schweiz

Groupe 122 - Plaques et nattes d'isolation thermique
Produit PANNEAU ISOLANT FLUMROC DUO / DUO C / DUO D20

Description Plaque en laine de roche avec couche de revêtement comprimée,
PS=50kg/m³, E=30-220mm

Utilisation RF1

Documentation HFM, München: RE 'B12247a' (26.03.2015), RE 'B17161' (10.05.2017), RE 'B17317' (08.11.2017), RE 'B19106' (15.05.2019), RE 'B12253' (16.08.2012), RE 'B17160' (10.05.2017), RC 'B12254a' (23.05.2019); FIW, München: Certificat de constance des performances '0751-CPR-087.0-01' (12.03.2020); Hersteller: Déclaration des performances 'DoP-1055-A' (28.08.2019), Déclaration des performances 'DoP-1055-B' (28.08.2019), Déclaration des performances 'DoP-1055-C' (01.05.2017)

Conditions d'essai EN ISO 1182, EN ISO 1716

Appréciation Classification A1

Durée de validité 31.12.2025
Date d'édition 02.09.2020
Remplace l'attestation du 11.11.2015

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo