



Renseignement technique AEAJ N° 25897

Titulaire
Flumroc AG
Industriestrasse 8
8890 Flums
Schweiz

Fabricant
Flumroc AG
8890 Flums
Schweiz

Groupe 122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

Produit PANNEAU ISOLANT FLUMROC TOPA

Description Plaque en laine de roche, revêtue sur une face d'un voile de verre. PS=80kg/m³, E=30-220mm

Utilisation RF1

Documentation HFM, München: RE 'B14173' (04.06.2014), RE 'B17069' (24.03.2017), RE 'B19292' (04.12.2019), RE 'B19177' (22.08.2019), RC 'B19293' (10.12.2019); FIW, München: Certificat de constance des performances '0751-CPR-087.0-01' (12.03.2020); Hersteller: Déclaration des performances 'DoP-1072' (28.08.2019)

Conditions d'essai EN 13823; EN ISO 1716

Appréciation Classification A2-s1,d0

Durée de validité 31.12.2025

Date d'édition 04.11.2020

Remplace l'attestation du 11.02.2015

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo