



## Renseignement technique AEAJ N° 30737

**Titulaire**  
Flumroc AG  
Industriestrasse 8  
8890 Flums  
Schweiz

**Fabricant**  
Flumroc AG  
8890 Flums  
Schweiz

**Groupe** 122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

**Produit** PANNEAU ISOLANT FLUMROC DISSCO

**Description** Plaque de laine de roche avec rainure et crête, PS=150kg/m<sup>3</sup>, E=60-120mm

**Utilisation** RF1

**Documentation** HFM, München: Rapport d'essai 'B12247a' (26.03.2015), Rapport d'essai 'B12253' (16.08.2012), Rapport d'essai 'B17160' (10.05.2017), Rapport d'essai 'B17161' (10.05.2017), Rapport d'essai 'B17317' (08.11.2017), Rapport de classification 'B12254a' (20.11.2017); FIW, München: Certificat de constance des performances '0751-CPR-087.0-01' (25.02.2019); Hersteller: Déclaration des performances 'DoP-1100' (06.03.2019)

**Conditions d'essai** EN ISO 1182, EN ISO 1716

**Appréciation** Classification A1

**Durée de validité** 31.12.2024

**Date d'édition** 03.07.2019

**Remplace l'attestation du** -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo