



## VKF Anerkennung Nr. 32322

**Inhaber /-in**  
Flumroc AG  
Industriestrasse 8  
8890 Flums  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Flumroc AG  
8890 Flums  
Schweiz

**Gruppe** 501 - Lüftungskanäle, -rohre und -bekleidungen

**Produkt** FLUMROC DUCTBOARD 60 LW

**Beschreibung** Bekleidung von horizontalen und vertikalen eckigen Lüftungskanälen, Abmessung max. 2500mm x 1250mm, aus Steinwollplatten mit einseitiger schwarzer Alu- Folie kaschiert (D=60-100mm, RD=130kg/m<sup>3</sup>), stumpf gestossen, vierseitig.

Küchenabluft: EI 30

**Anwendung** Küchenabluft: EI 30 (ve ho i↔o) -S  
Befestigung und Montage nach Angaben des Gesuchstellers.  
Dämmstärke: 60mm-100mm (RD=130kg/m<sup>3</sup>)

**Unterlagen** DBI, Hvidovre: PB 'PGA11920A' (09.03.2022), PB 'PGA11921A' (09.03.2022), PB 'PGA12022A' (09.03.2022), PB 'PGA12047A' (09.03.2022), KB 'PCA10778A' (28.03.2022), EXAP-Bericht 'PHB10135A' (25.03.2022)

**Prüfbestimmungen** EN 13501-3; EN 1366-1; EN 15882-1

**Beurteilung** Feuerwiderstandsklasse EI 60 (ve ho i↔o) -S Vierseitig

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2027  
**Ausstellungsdatum** 07.11.2022  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher