



VKF Anerkennung Nr. 27369

Inhaber /-in
Flumroc AG
Industriestrasse 8
8890 Flums
Schweiz

Hersteller /-in
Flumroc AG
8890 Flums
Schweiz

Gruppe 501 - Lüftungskanäle, -rohre und -bekleidungen

Produkt Flumroc FMI 500 FP

Beschreibung Bekleidung von horizontalen und vertikalen runden Lüftungskanälen, Abmessung \varnothing 1000 mm, mit Mineralwollmatten einlagig (80mm, 80kg/m³) oder zweilagig (2x40mm, 80kg/m³)
Einseitig mit Alu-Folie schwarz kaschiert, stumpf gestossen

Küchenabluft: EI 30

Anwendung Küchenabluft: EI 30 (ve ho i \leftrightarrow o) -S
Befestigung nach Angaben des Gesuchstellers.
Dämmstärke 80mm - 100mm

Unterlagen DBI, Hvidovre: Prüfbericht 'Nr. PGA10949A' (26.01.2017), Prüfbericht 'Nr. PGA10959A' (20.02.2017), Prüfbericht 'Nr. PGA10956A' (15.02.2017), Prüfbericht 'Nr. PGA10994A' (31.03.2017), Prüfbericht 'Nr. PHB10054A_Rev4' (09.02.2018), Klassifizierungsbericht 'Nr. PCA10436A_Rev4' (09.02.2018)

Prüfbestimmungen EN 13501-3; EN 1366-1

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 60 (ve ho i \leftrightarrow o) -S

Gültigkeitsdauer 31.12.2022
Ausstellungsdatum 01.11.2018
Ersetzt Dokument vom 28.06.2017

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher