

VKF Technische Auskunft Nr. 27096

Gruppe 122	Wärmedämmplatten und -matten	
Gesuchsteller	Flumroc AG Industriestrasse 8 Postfach 8890 Flums Schweiz	
Hersteller	Flumroc AG 8890 Flums Schweiz	
Produkt	FLUMROC-BRANDSCHUTZMATTE FMI 500	
Beschrieb	Steinwollmatte mit ALU-Folie gitterverstärkt kaschiert, RD=80kg/m3, D=30-120mm	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	HFM, München: Prüfbericht 'B12253' (16.08.2012), Prüfbericht 'B13043a' (26.06.2013), Prüfbericht 'B13115a' (26.06.2013), Prüfbericht 'B12247' (13.08.2012), Klassifizierungsbericht 'B13116a' (27.06.2013); FIW, München: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0751-CPR-087.0-01' (02.02.2016); Hersteller: Leistungserklärung 'DOP-1021' (04.12.2015)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 1182, EN ISO 1716, EN 13823	
Beurteilung	Klassifizierung:	A1
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	
Ausstelldatum	08.02.2017	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	-	



M. Binz

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo