



VKF Technische Auskunft Nr. 30735

Inhaber /-in
Flumroc AG
Industriestrasse 8
8890 Flums
Schweiz

Hersteller /-in
Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH
45966 Gladbeck
Germany

Gruppe 142 - Rohrdämmungen

Produkt PROROX PS 960

Beschreibung Rohrisolation aus Steinwollschale, RD=90-180kg/m³

Anwendung RF1

Unterlagen MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '230008366-1' (18.06.2012), Prüfbericht '230008366-2' (18.06.2012), Prüfbericht '230008366-3' (18.06.2012), Klassifizierungsbericht '230008366-4' (18.06.2012); FIW, München: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0751-CPR.2-008.1-01' (22.08.2018); Hersteller: Leistungserklärung 'PROPS960NL-03' (04.05.2017)

Prüfbestimmungen EN 13823; EN ISO 1182; EN ISO 1716

Beurteilung Klassifizierung A1L

Gültigkeitsdauer 31.12.2024
Ausstellungsdatum 03.07.2019
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo