



## VKF Technische Auskunft Nr. 24734

**Inhaber /-in**  
Flumroc AG  
Industriestrasse 8  
8890 Flums  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG  
45966 Gladbeck  
Germany

**Gruppe** 142 - Rohrdämmungen

**Produkt** ROCKWOOL 800

**Beschreibung** Steinwollschale mit Aluminiumverbundfolie kaschiert, RD=90-110kg/m<sup>3</sup>, D=20-40mm

**Anwendung** RF1

**Unterlagen** MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '230007676-1' (16.02.2012), Prüfbericht '230008569-1' (31.07.2012), Prüfbericht '230010675-1' (19.08.2016), Prüfbericht '230007676-2' (16.02.2012), Prüfbericht '230008569-2' (31.07.2012), Klassifizierungsbericht '230007676-3' (19.08.2016); FIW, München: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0751-CPR.2-007.0-01' (22.06.2018); Hersteller: Leistungserklärung 'DE0721071803' (24.07.2018)

**Prüfbestimmungen** EN ISO 1716, EN 13823

**Beurteilung** Klassifizierung A2L-s1,d0

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2023  
**Ausstellungsdatum** 01.07.2020  
**Ersetzt Dokument vom** 01.08.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo