



VKF Technische Auskunft Nr. 27154

Inhaber /-in
Flumroc AG
Industriestrasse 8
8890 Flums
Schweiz

Hersteller /-in
Flumroc AG
8890 Flums
Schweiz

Gruppe 122 - Wärmedämmplatten und -matten

Produkt FLUMROC DÄMMPLATTE SOLO

Beschreibung Wärmedämmplatten aus Steinwolle mit formaldehydfreiem Bindemittel, RD=38kg/m³, D=100-220mm

Anwendung RF1

Unterlagen HFM, München: Prüfbericht 'B16186' (04.05.2016), Prüfbericht 'B16185' (04.05.2016), Prüfbericht 'B15261' (08.10.2015), Prüfbericht 'B17235' (27.07.2017), Klassifizierungsbericht 'B15134' (31.07.2017); FIW, München: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0751-CPR-087.0-02' (08.11.2022); Hersteller: Leistungserklärung 'DoP-1003-Vers.3' (15.06.2020)

Prüfbestimmungen EN 13823; EN ISO 1182; EN ISO 1716

Beurteilung Klassifizierung A1

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 21.12.2022
Ersetzt Dokument vom 22.03.2017

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler