



VKF Technische Auskunft Nr. 30736

Inhaber /-in
Flumroc AG
Industriestrasse 8
8890 Flums
Schweiz

Hersteller /-in
Flumroc AG
8890 Flums
Schweiz

Gruppe 122 - Wärmedämmplatten und -matten

Produkt FLUMROC-DÄMMPLATTE MONO

Beschreibung Steinwollplatte, RD=70kg/m³, D=120-220mm

Anwendung RF1

Unterlagen HFM, München: Prüfbericht 'B12247a' (26.03.2015), Prüfbericht 'B12253' (30.04.2012), Prüfbericht 'B17160' (10.05.2017), Prüfbericht 'B17161' (10.05.2017), Prüfbericht 'B17317' (08.11.2017), Klassifizierungsbericht 'B12254a' (20.11.2017); FIW, München: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0751-CPR-087.0-01' (25.02.2019); Hersteller: Leistungserklärung 'DoP-1006' (01.05.2017)

Prüfbestimmungen EN ISO 1182, EN ISO 1716

Beurteilung Klassifizierung A1

Gültigkeitsdauer 31.12.2024
Ausstellungsdatum 03.07.2019
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo