



VKF Technische Auskunft Nr. 25907

Inhaber /-in
Flumroc AG
Industriestrasse 8
8890 Flums
Schweiz

Hersteller /-in
Flumroc AG
8890 Flums
Schweiz

Gruppe 122 - Wärmedämmplatten und -matten

Produkt FLUMROC DÄMMPLATTE COMPACT PRO

Beschreibung Wärmedämmplatten aus Steinwolle, D≤240mm, RD=85-88kg/m3

Anwendung RF1

Unterlagen HFM, München: Prüfbericht 'B23110' (29.06.2023), Prüfbericht 'B25031' (24.02.2025), Prüfbericht 'B12247a' (26.03.2015), Prüfbericht 'B23112' (29.06.2023), Prüfbericht 'B25033' (27.03.2025), Prüfbericht 'B12253' (16.08.2012), Klassifizierungsbericht 'B25045' (17.04.2025); FIW, München: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0751-CPR-087.0-01' (25.09.2025); Herstellerin: Leistungserklärung 'DoP-1069 Vers. 7' (02.04.2025)

Prüfbestimmungen EN ISO 1716; EN ISO 1182

Beurteilung Brandverhalten A1

Gültigkeitsdauer 31.12.2030
Ausstellungsdatum 18.12.2025
Ersetzt Dokument vom 02.09.2020

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

