

VKF Technische Auskunft Nr. 27100

Gruppe 122	Wärmedämmplatten und -matten	
Gesuchsteller	Flumroc AG Industriestrasse 8 Postfach 8890 Flums Schweiz	
Hersteller	Flumroc AG 8890 Flums Schweiz	
Produkt	FLUMROC-DÄMMPLATTE LENIO	
Beschrieb	Steinwollplatte, RD=80kg/m ³ , D=60-220mm	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	HFM, München: Prüfbericht 'B12247a' (26.03.2015), Prüfbericht 'B12253' (16.08.2012), Klassifizierungsbericht 'B12254a' (26.03.2015); FIW, München: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0751-CPR-087.0-01' (02.02.2016); Hersteller: Leistungserklärung 'DOP-1084 ' (02.08.2016)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Beurteilung	Klassifizierung:	A1
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	
Ausstelldatum	08.02.2017	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	-	



M. Binz

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo