



VKF Technische Auskunft Nr. 27100

Inhaber /-in
Flumroc AG
Industriestrasse 8
8890 Flums
Schweiz

Hersteller /-in
Flumroc AG
8890 Flums
Schweiz

Gruppe 122 - Wärmedämmplatten und -matten

Produkt FLUMROC-DÄMMPLATTE LENIO

Beschreibung Steinwollplatte, RD=85kg/m³, D=60-200mm

Anwendung RF1

Unterlagen HFM, München: Prüfbericht 'B12247a' (26.03.2015), Prüfbericht 'B12253' (16.08.2012), Prüfbericht 'B17160' (10.05.2017), Prüfbericht 'B17161' (10.05.2017), Klassifizierungsbericht 'B21076' (20.04.2021); FIW, München: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0751-CPR-087.0-01' (26.01.2022); Hersteller: Leistungserklärung '1084, Vers.3' (15.06.2020)

Prüfbestimmungen EN ISO 1182, EN ISO 1716

Beurteilung Klassifizierung A1

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 29.06.2022
Ersetzt Dokument vom 08.02.2017

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler