



## VKF Technische Auskunft Nr. 26402

**Inhaber /-in**  
Flumroc AG  
Industriestrasse 8  
8890 Flums  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Flumroc AG  
8890 Flums  
Schweiz

**Gruppe** 122 - Wärmedämmplatten und -matten

**Produkt** FLUMROC DÄMMPLATTE 341

**Beschreibung** Wärmedämmplatten aus Steinwolle, D≤240mm, RD=150kg/m<sup>3</sup>

**Anwendung** RF1

**Unterlagen** HFM, München: Prüfbericht 'B23110' (29.06.2023), Prüfbericht 'B25031' (24.02.2025), Prüfbericht 'B12247a' (26.03.2015), Prüfbericht 'B23112' (29.06.2023), Prüfbericht 'B25033' (27.03.2025), Prüfbericht 'B12253' (16.08.2012), Klassifizierungsbericht 'B25045' (17.04.2025); FIW, München: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0751-CPR-087.0-01' (25.09.2025); Herstellerin: Leistungserklärung 'DoP-1018 Vers. 6' (02.04.2025)

**Prüfbestimmungen** EN ISO 1716; EN ISO 1182

**Beurteilung** Brandverhalten A1

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2030  
**Ausstellungsdatum** 18.12.2025  
**Ersetzt Dokument vom** 02.09.2020

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

