

VKF Technische Auskunft Nr. 27102

Inhaber /-in Flumroc AG Industriestrasse 8 8890 Flums Schweiz Hersteller /-in Flumroc AG 8890 Flums Schweiz

Gruppe 123 - Wärmedämmungen, ortsgeschäumt oder geschüttet

Produkt FLUMROC-FEINGRANULAT

Beschreibung Steinwolle lose, Schüttdichte=90-110kg/m3

Anwendung RF1

Unterlagen HFM, München: Prüfbericht 'B16106' (05.04.2016), Prüfbericht 'B16107' (05.04.2016),

Prüfbericht 'B21052' (10.03.2021), Prüfbericht 'B21053' (30.03.2021), Klassifizierungsbericht 'B21055' (31.03.2021); FIW, München: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0751-CPR-087.0-01' (26.01.2022); Hersteller: Leistungserklärung '1113, Vers.1' (23.07.2021)

Prüfbestimmungen EN ISO 1716, EN ISO 1182

Beurteilung Klassifizierung A1

Gültigkeitsdauer31.12.2027Ausstellungsdatum29.06.2022Ersetzt Dokument vom08.02.2017

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé Konrad Häusler