



## Reconnaissance AEAI N° 31308

**Titulaire**  
Flumroc AG  
Industriestrasse 8  
8890 Flums  
Suisse

**Fabricant**  
Flumroc AG  
8890 Flums  
Suisse

**Groupe** 501 - Canaux, tuyaux et revêtements de ventilation

**Produit** FLUMROC CONLIT DUCTBOARD 60 LW

**Description** Revêtement de canaux de ventilation horizontaux et verticaux rectangulaires, Dimensions max. 1250mm x 1000mm, en plaques de laine de roche, un côté recouvert de feuille en alu Noir (E=60-100mm, PS=130kg/m<sup>3</sup>), à quatre côtés et aboutées.

Hotte de cuisine: EI 30

**Utilisation** Hotte de cuisine: EI 30 (ve ho i ↔ o) -S  
Fixation et installation selon indication du requérant.  
Épaisseur d'isolation: 60mm-100mm (PS=130kg/m<sup>3</sup>)

**Documentation** DBI, Hvidovre: RE 'PGA11565A' (28.11.2019), RE 'PGA11566A' (19.05.2020), RE 'PGA11567A' (03.12.2019), RE 'PGA11700A' (20.05.2020), RC 'PCA10619A' (25.05.2020), Rapport EXAP 'PHB10100A' (20.05.2020)

**Conditions d'essai** EN 15882-1; EN 1366-1; EN 13501-3

**Appréciation** Résistance au feu EI 60 (V<sub>e</sub> h<sub>o</sub> i ↔ o) S Quatre Côtés

**Durée de validité** 31.12.2030

**Date d'édition** 03.07.2025

**Remplace l'attestation du** 02.09.2020

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

