



Reconnaissance AEAJ N° 27131

Titulaire
Flumroc AG
Industriestrasse 8
8890 Flums
Schweiz

Fabricant
Flumroc AG
8890 Flums
Schweiz

Groupe 501 - Canaux, tuyaux et revêtements de ventilation

Produit Flumroc Conlit Ductboard 60

Description Revêtement de canaux de ventilation horizontaux et verticaux rectangulaires, dimensions max 1250mm x 1000mm, en plaques de laine minérale (60mm, 150kg/m³) à quatre côtés et aboutées. Un côté recouvert de feuille en alu noir.

Hotte de cuisine: EI 30

Utilisation Hotte de cuisine: EI 30 (ve ho i↔o) -S
Fixation selon indication du requérant.
Epaisseur isolation 60mm -100mm

Documentation DBI, Hvidovre: Rapport d'essai 'Nr. PGA10785A' (15.02.2016), Rapport d'essai 'Nr. PGA10787A' (15.02.2016), Rapport d'essai 'Nr. PGA10713A_Rev1' (11.10.2016), Rapport d'essai 'Nr. PGA10787B' (15.02.2016), Rapport d'essai 'Nr. PHB10062A_Rev2' (09.02.2018), Rapport de classification 'Nr. PCA10371B_Rev4' (09.02.2018)

Conditions d'essai EN 1366-1, EN 13501-3

Appréciation Classe de résistance au feu EI 60 (ve ho i↔o) -S

Durée de validité 31.12.2022

Date d'édition 01.11.2018

Remplace l'attestation du 28.06.2017

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Patrik Vogel

Frank Näher