



Reconnaissance AEAI N° 27132

Titulaire
Flumroc AG
Industriestrasse 8
8890 Flums
Schweiz

Fabricant
Flumroc AG
8890 Flums
Schweiz

Groupe 501 - Canaux, tuyaux et revêtements de ventilation

Produit Flumroc Conlit Ductboard 90

Description Revêtement de canaux de ventilation horizontaux et verticaux rectangulaires, dimensions max 1250mm x 1000mm, en plaques de laine minérale (80mm, 180kg/m³) à quatre côtés et aboutées. Un côté recouvert de feuille en alu noir.

Hotte de cuisine: EI 60

Utilisation Hotte de cuisine: EI 60 (ve ho i↔o) -S
Fixation selon indication du requérant.
Epaisseur isolation 80mm - 100mm

Documentation DBI, Hvidovre: Rapport d'essai 'Nr. PGA10618A' (17.12.2014), Rapport d'essai 'Nr. PGA10680A' (02.03.2015), Rapport d'essai 'Nr. PGA10619' (05.01.2015), Rapport d'essai 'Nr. PGA10605' (20.01.2015), Rapport d'essai 'Nr. PHB10062A_Rev2' (09.02.2018), Rapport de classification 'Nr. PCA10203B_Rev2' (09.02.2018)

Conditions d'essai EN 1366-1, EN 13501-3

Appréciation Classe de résistance au feu EI 90 (ve ho i↔o) -S

Durée de validité 31.12.2022

Date d'édition 01.11.2018

Remplace l'attestation du 28.06.2017

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Patrik Vogel

Frank Näher