



Reconnaissance AEAI N° 27368

Titulaire
Flumroc AG
Industriestrasse 8
8890 Flums
Schweiz

Fabricant
Flumroc AG
8890 Flums
Schweiz

Groupe 501 - Canaux, tuyaux et revêtements de ventilation

Produit Flumroc FMI 500 FP

Description Revêtement de canaux de ventilation horizontaux et verticaux ronds, dimensions \varnothing 1000 mm, matelas de laine de minérale (50mm, 80kg/m³). Un côté recouvert de feuille en alu noir, aboutée

Sans hotte de cuisine.

Utilisation Fixation selon indication du requérant.
Epaisseur isolation 50mm - 10mm

Documentation DBI, Hvidovre: Rapport d'essai 'Nr. PGA10958A' (15.02.2017), Rapport d'essai 'Nr. PGA10958B' (15.02.2017), Rapport d'essai 'Nr. PGA10960A' (15.02.2017), Rapport d'essai 'Nr. PGA10957A' (15.02.2017), Rapport d'essai 'Nr. PHB10054A_Rev4' (09.02.2018); DBI Gas, Freiberg: Rapport de classification 'Nr. PCA10428A_Rev5' (09.02.2018)

Conditions d'essai EN 13501-3; EN 1366-1

Appréciation Classe de résistance au feu EI 30 (ve ho i↔o) -S

Durée de validité 31.12.2022

Date d'édition 01.11.2018

Remplace l'attestation du 28.06.2017

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Patrik Vogel

Frank Näher