



Reconnaissance AEAJ N° 27369

Titulaire
Flumroc AG
Industriestrasse 8
8890 Flums
Schweiz

Fabricant
Flumroc AG
8890 Flums
Schweiz

Groupe 501 - Canaux, tuyaux et revêtements de ventilation

Produit Flumroc FMI 500 FP

Description Revêtement de canaux de ventilation horizontaux et verticaux ronds, dimensions \varnothing 1000 mm, en matelas de laine de minérale une couche (80mm, 80kg/m³) ou deux couches (2x40mm, 80kg/m³). Un côté recouvert de feuille en alu noir, aboutée
hotte de cuisine: EI 30

Utilisation Hotte de cuisine: EI 30 (ve ho i↔o) -S
Fixation selon indication du requérant.
Epaisseur isolation 80mm - 100mm

Documentation DBI, Hvidovre: Rapport d'essai 'Nr. PGA10949A' (26.01.2017), Rapport d'essai 'Nr. PGA10959A' (20.02.2017), Rapport d'essai 'Nr. PGA10956A' (15.02.2017), Rapport d'essai 'Nr. PGA10994A' (31.03.2017), Rapport d'essai 'Nr. PHB10054A_Rev4' (09.02.2018), Rapport de classification 'Nr. PCA10436A_Rev4' (09.02.2018)

Conditions d'essai EN 13501-3; EN 1366-1

Appréciation Classe de résistance au feu EI 60 (ve ho i↔o) -S

Durée de validité 31.12.2022
Date d'édition 01.11.2018
Remplace l'attestation du 28.06.2017

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Patrik Vogel

Frank Näher