



Reconnaissance AEAJ N° 27369

Titulaire
Flumroc AG
Industriestrasse 8
8890 Flums
Schweiz

Fabricant
Flumroc AG
8890 Flums
Schweiz

Groupe 501 - Canaux, tuyaux et revêtements de ventilation

Produit FLUMROC FMI 500 FP - 60

Description Revêtement de canaux de ventilation horizontaux et verticaux ronds, dimensions \varnothing 1000mm, en matelas de laine de minérale une couche (E=80mm, PS=80kg/m³) ou deux couches (E=2x40mm, PS=80kg/m³).
Un côté recouvert de feuille en alu noir, aboutée.

Hotte de cuisine: EI 30

Utilisation Hotte de cuisine: EI 30 (ve ho i↔o) -S
Fixation selon indication du requérant.
Epaisseur isolation 80mm - 100mm

Documentation DBI, Hvidovre: RE 'PGA10949A' (26.01.2017), RE 'PGA10959A' (20.02.2017), RE 'PGA10956A' (15.02.2017), RE 'PGA10994A' (31.03.2017), Rapport EXAP 'PHB10054A-Rev4' (09.02.2018), RC 'PCA10436A-Rev4' (09.02.2018)

Conditions d'essai EN 13501-3; EN 1366-1; EN 15882-1

Appréciation Classe de résistance au feu EI 60 (ve ho i↔o) -S

Durée de validité 31.12.2027

Date d'édition 27.04.2022

Remplace l'attestation du 01.11.2018

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Patrik Vogel

Frank Näher