



Renseignement technique AEA I N° 26391

Titulaire

Flumroc AG
Industriestrasse 8
8890 Flums
Schweiz

Fabricant

Flumroc AG
8890 Flums
Schweiz

Groupe

122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

Produit

MATELAS À LAMELLES FLUMROC FML 250

Description

Natte à lamelles en laine de roche, revêtue d'un côté d'une feuille ALU, PS=35-70kg/m³, E=30-59mm

Utilisation

RF1

Documentation

HFM, München: RE 'B17160' (10.05.2017), RE 'B12253' (16.08.2012), RE 'B17162' (10.05.2017), RE 'B17069' (24.03.2017), RE 'B13043a' (26.06.2013), RE 'B13115a' (26.06.2013), RE 'B17161' (10.05.2017), RE 'B16080' (23.03.2013), RE 'B12247a' (26.03.2015); DBI, Hvidovre: RE 'PFA10900C1' (28.11.2016); HFM, München: RC 'B13116a' (15.05.2017); FIW, München: Certificat de constance des performances '0751-CPR.2-033.0-01' (08.05.2019); Hersteller: Déclaration des performances 'Dop-1020' (03.10.2019)

Conditions d'essai

EN 13823; EN ISO 1182; EN ISO 1716

Appréciation

Classification A2-s1,d0

Durée de validité

31.12.2025

Date d'édition

04.11.2020

Remplace l'attestation du

11.11.2015

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo