



Renseignement technique AEAJ N° 26398

Titulaire
Flumroc AG
Industriestrasse 8
8890 Flums
Suisse

Fabricant
Flumroc AG
8890 Flums
Suisse

Groupe 122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

Produit PANNEAU ISOLANT FLUMROC FPI 700 (ALU)

Description Plaques d'isolation thermique à base de laines de roche, revêtues d'un côté avec/sans une feuille alu (MA=50g/m²), E=30-100mm, PS=120kg/m³

Utilisation RF1

Documentation HFM, München: Rapport d'essai 'B23110' (29.06.2023), Rapport d'essai 'B25031' (24.02.2025), Rapport d'essai 'B12247a' (26.03.2015), Rapport d'essai 'B23112' (29.06.2023), Rapport d'essai 'B25033' (27.03.2025), Rapport d'essai 'B12253' (16.08.2012), Rapport de classement 'B25045' (17.04.2025), Rapport de classement 'B25044' (17.04.2025); FIW, München: Certificat de constance des performances '0751-CPR-087.0-01' (25.09.2025); Herstellerin: Déclaration des performances 'DoP-1023 Vers.8' (02.04.2025)

Conditions d'essai EN ISO 1716; EN ISO 1182

Appréciation Réaction au feu A1

Durée de validité 31.12.2030

Date d'édition 18.12.2025

Remplace l'attestation du 04.11.2020

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

