




Renseignement technique AEA I n° 27096

Groupe 122	Plaques et nattes d'isolation thermique	
Requérant	Flumroc AG Industriestrasse 8 Postfach 8890 Flums Schweiz	
Fabricant	Flumroc AG 8890 Flums Schweiz	
Produit	FLUMROC-BRANDSCHUTZMATTE FMI 500	
Description	Natte en laine de roche, revêtue d'un côté d'une feuille ALU renforcée, PS=80kg/m3, E=30-120mm	
Utilisation	RF1	
Documentation	HFM, München: Prüfbericht 'B12253' (16.08.2012), Prüfbericht 'B13043a' (26.06.2013), Prüfbericht 'B13115a' (26.06.2013), Prüfbericht 'B12247' (13.08.2012), Klassifizierungsbericht 'B13116a' (27.06.2013); FIW, München: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0751-CPR-087.0-01' (02.02.2016); Hersteller: Leistungserklärung 'DOP-1021' (04.12.2015)	
Conditions d'essai	EN ISO 1182, EN ISO 1716, EN 13823	
Appréciation	Classification:	A1
Durée de validité	31.12.2022	
Date d'édition	08.02.2017	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie
Remplace l'attestation du	-	


Michael Binz


Gérald Rappo

