



## Renseignement technique AEAJ N° 27096

**Titulaire**  
Flumroc AG  
Industriestrasse 8  
8890 Flums  
Schweiz

**Fabricant**  
Flumroc AG  
8890 Flums  
Schweiz

**Groupe** 122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

**Produit** MATELAS COUPE-FEU FLUMROC FMI 500

**Description** Plaque d'isolation thermique à base de laine de roche, revêtues d'un côté avec une feuille alu,  
PS=80kg/m<sup>3</sup>, E=30-120mm

**Utilisation** RF1

**Documentation** HFM, München: Rapport d'essai 'B12253' (16.08.2012), Rapport d'essai 'B13043a' (26.06.2013), Rapport d'essai 'B12247' (13.08.2012), Rapport d'essai 'B19176' (17.09.2019), Rapport de classification 'B21064' (19.04.2021); FIW, München: Certificat de constance des performances '0751-CPR.2-033.0-01' (30.03.2022); Hersteller: Déclaration des performances 'DoP-1021Vers.3' (15.06.2020)

**Conditions d'essai** EN ISO 1182, EN ISO 1716, EN 13823

**Appréciation** Classification A1

**Durée de validité** 31.12.2027

**Date d'édition** 07.11.2022

**Remplace l'attestation du** 08.02.2017

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler