



Renseignement technique AEAJ N° 30735

Titulaire

Flumroc AG
Industriestrasse 8
8890 Flums
Schweiz

Fabricant

Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH
45966 Gladbeck
Germany

Groupe

142 - Isolations de tuyaux

Produit

PROROX PS 960

Description

Isolation de tuyaux en coques de laine de roche, PS=90-180kg/m³

Utilisation

RF1

Documentation

MPA NRW, Erwitte: Rapport d'essai '230008366-1' (18.06.2012), Rapport d'essai '230008366-2' (18.06.2012), Rapport d'essai '230008366-3' (18.06.2012), Rapport de classification '230008366-4' (18.06.2012); FIW, München: Certificat de constance des performances '0751-CPR.2-008.1-01' (22.08.2018); Hersteller: Déclaration des performances 'PROPS960NL-03' (04.05.2017)

Conditions d'essai

EN 13823; EN ISO 1182; EN ISO 1716

Appréciation

Classification A1L

Durée de validité

31.12.2024

Date d'édition

03.07.2019

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo