



Renseignement technique AEA1 N° 24734

Titulaire

Flumroc AG
Industriestrasse 8
8890 Flums
Schweiz

Fabricant

DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG
45966 Gladbeck
Germany

Groupe

142 - Isolations de tuyaux

Produit

ROCKWOOL 800

Description

Coque en laine de roche avec revêtue d'une feuille d'ALU composite, PS=90-110kg/m3,
E=20-40mm

Utilisation

RF1

Documentation

MPA NRW, Erwitte: Rapport d'essai '230007676-1' (16.02.2012), Rapport d'essai
'230008569-1' (31.07.2012), Rapport d'essai '230010675-1' (19.08.2016), Rapport d'essai
'230007676-2' (16.02.2012), Rapport d'essai '230008569-2' (31.07.2012), Rapport de
classification '230007676-3' (19.08.2016); FIW, München: Certificat de constance des
performances '0751-CPR.2-007.0-01' (22.06.2018); Hersteller: Déclaration des
performances 'DE0721071803' (24.07.2018)

Conditions d'essai

EN ISO 1716, EN 13823

Appréciation

Classification A2L-s1,d0

Durée de validité

31.12.2023

Date d'édition

01.07.2020

Remplace l'attestation du

01.08.2018

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo