


**Attestation d'utilisation AEAI n° 27102**

Groupe 123	Isolations thermiques, mousse injectée sur place ou remplissage	
Requérant	Flumroc AG Industriestrasse 8 Postfach 8890 Flums Schweiz	
Fabricant	Flumroc AG 8890 Flums Schweiz	
Produit	FLUMROC FEINGRANULAT	
Description	Laine de roche, en vrac, densité en vrac=90kg/m3	
Utilisation	RF1	
Documentation	HFM, München: Prüfbericht 'B16106' (05.04.2016), Prüfbericht 'B16107' (05.04.2016), Klassifizierungsbericht 'B16108' (07.04.2016)	
Conditions d'essai	EN ISO 1716, EN ISO 1182	
Appréciation	Classification:	A1
Durée de validité	31.12.2022	
Date d'édition	08.02.2017	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie
Remplace l'attestation du	-	


Michael Binz


Gérald Rappo

