



Renseignement technique AEAJ N° 30175

Titulaire
Flumroc AG
Industriestrasse 8
8890 Flums
Schweiz

Fabricant
Flumroc AG
8890 Flums
Schweiz

Groupe 122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

Produit FLUMROC DÄMMPLATTE 3 - Generation FUTURO

Description Plaque en laine de roche, PS=60kg/m³, E=10-220mm

Utilisation RF1

Documentation HFM, München: Rapport d'essai 'B16186' (04.05.2016), RE 'B16185' (04.05.2016), Rapport d'essai 'B15261' (08.10.2015), Rapport de classification 'B15134' (31.07.2017); FIW, München: Certificat de constance des performances '0751-CPR-087.0-02' (01.06.2017); Hersteller: DP 'DoP-1004 Vers. 1' (01.05.2017)

Conditions d'essai EN ISO 1182; EN ISO 1716

Appréciation Classification A1

Durée de validité 31.12.2023

Date d'édition 13.09.2018

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo