



Renseignement technique AEAJ N° 30736

Titulaire
Flumroc AG
Industriestrasse 8
8890 Flums
Schweiz

Fabricant
Flumroc AG
8890 Flums
Schweiz

Groupe 122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

Produit PANNEAU ISOLANT FLUMROC MONO

Description Plaque en laine de roche, PS=70kg/m³, E=120-220mm

Utilisation RF1

Documentation HFM, München: Rapport d'essai 'B12247a' (26.03.2015), Rapport d'essai 'B12253' (30.04.2012), Rapport d'essai 'B17160' (10.05.2017), Rapport d'essai 'B17161' (10.05.2017), Rapport d'essai 'B17317' (08.11.2017), Rapport de classification 'B12254a' (20.11.2017); FIW, München: Certificat de constance des performances '0751-CPR-087.0-01' (25.02.2019); Hersteller: Déclaration des performances 'DoP-1006' (01.05.2017)

Conditions d'essai EN ISO 1182, EN ISO 1716

Appréciation Classification A1

Durée de validité 31.12.2024

Date d'édition 03.07.2019

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo