



## Renseignement technique AEAJ N° 25907

**Titulaire**  
Flumroc AG  
Industriestrasse 8  
8890 Flums  
Schweiz

**Fabricant**  
Flumroc AG  
8890 Flums  
Schweiz

**Groupe** 122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

**Produit** PANNEAU ISOLANT FLUMROC COMPACT PRO

**Description** Plaque en laine de roche, PS=85-93kg/m<sup>3</sup>, E=60-200mm

**Utilisation** RF1

**Documentation** HFM, München: RE 'B12247a' (26.03.2015), RE '10.05.2017' (10.05.2017), RE 'B17317' (08.11.2017), RE 'B19106' (15.05.2019), RE 'B12253 ' (16.08.2012), RE 'B17160' (10.05.2017), RC 'B12254a' (23.05.2019); FIW, München: Certificat de constance des performances '0751-CPR-087.0-01' (12.03.2020); Hersteller: Déclaration des performances 'Dop-1069' (29.08.2019)

**Conditions d'essai** EN ISO 1182, EN ISO 1716

**Appréciation** Classification A1

**Durée de validité** 31.12.2025  
**Date d'édition** 02.09.2020  
**Remplace l'attestation du** 11.02.2015

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo