


Renseignement technique AEAI n° 27100

Groupe 122	Plaques et nattes d'isolation thermique	
Requérant	Flumroc AG Industriestrasse 8 Postfach 8890 Flums Schweiz	
Fabricant	Flumroc AG 8890 Flums Schweiz	
Produit	FLUMROC-DÄMMPLATTE LENIO	
Description	Plaque en laine de roche, PS=80kg/m3, E=60-220mm	
Utilisation	RF1	
Documentation	HFM, München: Prüfbericht 'B12247a' (26.03.2015), Prüfbericht 'B12253' (16.08.2012), Klassifizierungsbericht 'B12254a' (26.03.2015); FIW, München: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0751-CPR-087.0-01' (02.02.2016); Hersteller: Leistungserklärung 'DOP-1084 ' (02.08.2016)	
Conditions d'essai	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Appréciation	Classification:	A1
Durée de validité	31.12.2022	
Date d'édition	08.02.2017	Organisme de reconnaissance des
Remplace l'attestation du	-	autorités cantonales de protection incendie


Michael Binz


Gérald Rappo

