



Renseignement technique AEAJ N° 25059

Titulaire
Flumroc AG
Industriestrasse 8
8890 Flums
Schweiz

Fabricant
Flumroc AG
8890 Flums
Schweiz

Groupe 122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

Produit PANNEAU ISOLANT FLUMROC DECO

Description Plaque en laine de roche avec couche de recouvrement comprimée, PS=90kg/m³, E=60-220mm

Utilisation RF1

Documentation HFM, München: Rapport d'essai 'B12247a' (26.03.2015), Rapport d'essai 'B12253' (16.08.2012), Rapport d'essai 'B17160' (10.05.2017), Rapport d'essai 'B17161' (10.05.2017), Rapport d'essai 'B17317' (08.11.2017), Rapport de classification 'B12254a' (20.11.2017); FIW, München: Certificat de constance des performances '0751-CPR-087.0-01' (25.02.2019); Hersteller: Déclaration des performances 'DoP-1011' (07.06.2017)

Conditions d'essai EN ISO 1182, EN ISO 1716

Appréciation Classification A1

Durée de validité 31.12.2024

Date d'édition 03.07.2019

Remplace l'attestation du 01.01.2015

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo