



Renseignement technique AEA1 N° 26403

Titulaire
Flumroc AG
Industriestrasse 8
8890 Flums
Suisse

Fabricant
Flumroc AG
8890 Flums
Suisse

Groupe 122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

Produit PANNEAU DE SOL FLUMROC

Description Plaques d'isolation thermique à base de laines de roche,
E=15-25mm (PS=110kg/m³),
E=30-40mm (PS=130kg/m³)

Utilisation RF1

Documentation HFM, München: Rapport d'essai 'B23110' (29.06.2023), Rapport d'essai 'B25031' (24.02.2025), Rapport d'essai 'B12247a' (26.03.2015), Rapport d'essai 'B23112' (29.06.2023), Rapport d'essai 'B25033' (27.03.2025), Rapport d'essai 'B12253' (16.08.2012), Rapport de classement 'B25045' (17.04.2025); FIW, München: Certificat de constance des performances '0751-CPR-087.0-01' (25.09.2025); Herstellerin: Déclaration des performances 'DoP-1014/15 Vers. 5' (02.04.2025)

Conditions d'essai EN ISO 1716; EN ISO 1182

Appréciation Réaction au feu A1

Durée de validité 31.12.2030

Date d'édition 18.12.2025

Remplace l'attestation du 02.09.2020

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

