



Renseignement technique AEAI N° 33383

Titulaire
Flumroc AG
Industriestrasse 8
8890 Flums
Schweiz

Fabricant
Flumroc AG
8890 Flums
Schweiz

Groupe 122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

Produit PANNEAU ISOLANT FLUMROC SOPRA

Description Plaques d'isolation thermique à base de laines de roche, E=60-140mm, PS=145kg/m³

Utilisation RF1

Documentation HFM, München: Rapport d'essai 'B17161' (10.05.2017), Rapport d'essai 'B12253' (16.08.2012), Rapport de classification 'B21076' (20.04.2021); FIW, München: Certificat de constance des performances '0751-CPR-087.0-01' (29.08.2024); Hersteller: Déclaration des performances 'DoP-1115 Vers. 1' (26.09.2024)

Conditions d'essai EN ISO 1182; EN ISO 1716

Appréciation Classification A1

Durée de validité 31.12.2029

Date d'édition 19.12.2024

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler