

Renseignement technique AEAI n° 27099

Groupe 122	Plaques et nattes d'isolation thermique	
Requérant	Flumroc AG Industriestrasse 8 Postfach 8890 Flums Schweiz	
Fabricant	Flumroc AG 8890 Flums Schweiz	
Produit	FLUMROC-DÄMMPLATTE MEGA	
Description	Plaque en laine de roche, PS=170kg/m ³ , E=30-120mm	
Utilisation	RF1	
Documentation	HFM, München: Prüfbericht 'B12247a' (26.03.2015), Prüfbericht 'B12253' (16.08.2012), Klassifizierungsbericht 'B12254a' (26.03.2015); FIW, München: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0751-CPR-087.0-01' (02.02.2016); Hersteller: Leistungserklärung 'DOP-1019' (04.12.2015)	
Conditions d'essai	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Appréciation	Classification:	A1
Durée de validité	31.12.2022	
Date d'édition	08.02.2017	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie
Remplace l'attestation du	-	



M. Binz

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo