


VKF Technische Auskunft Nr. 26391

Gruppe 122	Wärmedämmplatten und -matten	
Gesuchsteller	Flumroc AG Industriestrasse 8 8890 Flums Schweiz	
Hersteller	Flumroc AG 8890 Flums Schweiz	
Produkt	FLUMROC LAMELLMATTE FML 250	
Beschrieb	Steinwooll-Lamellenmatte, einseitig mit ALU-Folie kaschiert, RD=35kg/m3, D=20-100mm	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	TU München, Dachau: Prüfbericht 'B12253' (16.08.2012), Prüfbericht 'B12247a' (26.03.2015), Klassifizierungsbericht 'B12254a' (26.03.2015); FIW, München: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0751-CPR-087.0-01' (25.07.2014); -: Leistungserklärung 'DoP-1020-2' (18.08.2014)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Beurteilung	Klassifizierung:	A2-s1,d0
Gültigkeitsdauer	31.12.2020	
Ausstelldatum	11.11.2015	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Michael Binz



Gérald Rappo

