

VKF Technische Auskunft Nr. 26398

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Gruppe 122 | Wärmedämmplatten und -matten | |
| Gesuchsteller | Flumroc AG Industriestrasse 8 8890 Flums Schweiz | |
| Hersteller | Flumroc AG 8890 Flums Schweiz | |
| Produkt | FLUMROC BRANDSCHUTZPLATTE FPI 700 | |
| Beschrieb | Steinwollplatte, RD=120kg/m ³ , D=30-60mm | |
| Anwendung | RF1 | |
| Unterlagen | TU München, Dachau: Prüfbericht 'B12253' (16.08.2012), Prüfbericht 'B12247a' (26.03.2015), Klassifizierungsbericht 'B12254a' (26.03.2015); FIW, München: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0751-CPR-087.0-01' (25.07.2014); -: Leistungserklärung 'DoP-1023-2' (18.08.2014) | |
| Prüfbestimmungen | EN ISO 1182, EN ISO 1716 | |
| Beurteilung | Klassifizierung: | A1 |
| Gültigkeitsdauer | 31.12.2020 | |
| Ausstelldatum | 11.11.2015 | Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden |
| Ersetzt Anerkennung vom | - | |

M. Binz

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo

