

## Renseignement technique AEAI n° 26398

Groupe 122	Plaques et nattes d'isolation thermique	
Requérant	Flumroc AG Industriestrasse 8 8890 Flums Schweiz	
Fabricant	Flumroc AG 8890 Flums Schweiz	
Produit	FLUMROC BRANDSCHUTZPLATTE FPI 700	
Description	Plaque en laine de roche, PS=120kg/m3 E=30-60mm	
Utilisation	RF1	
Documentation	TU München, Dachau: Prüfbericht 'B12253' (16.08.2012), Prüfbericht 'B12247a' (26.03.2015), Klassifizierungsbericht 'B12254a' (26.03.2015); FIW, München: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0751-CPR-087.0-01' (25.07.2014); -: Leistungserklärung 'DoP-1023-2' (18.08.2014)	
Conditions d'essai	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Appréciation	Classification:	A1
Durée de validité	31.12.2020	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie
Date d'édition	11.11.2015	
Remplace l'attestation du	-	

*M. Binz*

Michael Binz

*G. Rappo*

Gérald Rappo

