

VKF Brandschutzanwendung Nr. 24734

Gruppe 142	Rohrisolationen	
Gesuchsteller	Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG Rockwoolstrasse 37-41 45966 Gladbeck Germany	
Hersteller	Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG 45966 Gladbeck Germany	
Produkt	ROCKWOOL 800	
Beschrieb	Steinwollschale mit Aluminiumverbundfolie kaschiert, RD=90-110kg/m3	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '230007676-1' (16.02.2012), Prüfbericht '230007676-2' (16.02.2012), Klassifizierungsbericht '230007676-3' (16.02.2012); FIW, München: CE Konformitätszertifikat '0751-CPD.2-007.0-03-01/12' (29.06.2012); -: Leistungserklärung 'DE 0721 07 13 01' (01.07.2013)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 1716, EN 13823	
Beurteilung	Klassifizierung:	A2L-s1,d0
Gültigkeitsdauer	31.12.2018	
Ausstelldatum	01.01.2015	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	18.09.2013	

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo

