

Attestation d'utilisation AEAI n° 25897

Groupe 122	Plaques et nattes d'isolation thermique	
Requérant	Flumroc AG Industriestrasse 8 8890 Flums Schweiz	
Fabricant	Flumroc AG 8890 Flums Schweiz	
Produit	FLUMROC DÄMMPLATTE TOPA	
Description	Plaque en laine de roche, PS=80kg/m3, E=30-220mm	
Utilisation	RF1	
Documentation	HFM, München: Prüfbericht 'B14172 ' (04.06.2014), Prüfbericht 'B14173 ' (04.06.2014), Klassifizierungsbericht 'B14174' (04.06.2014); FIW, München: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0751-CPR-087.0-01' (25.07.2014); -: Leistungserklärung 'Flumroc DoP-1072-1' (18.08.2014)	
Conditions d'essai	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Appréciation	Classification:	A2-s1,d0
Durée de validité	31.12.2020	
Date d'édition	11.02.2015	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie
Remplace l'attestation du	-	

U. 3.7

Binz

J. Papp

Rappo

