

Attestation d'utilisation AEAI n° 25902

Groupe 122	Plaques et nattes d'isolation thermique
Requérant	Flumroc AG Industriestrasse 8 8890 Flums Schweiz
Fabricant	Flumroc AG 8890 Flums Schweiz
Produit	FLUMROC DÄMMPLATTE PARA
Description	Plaque en laine de roche, PS=90kg/m3, E=30-220mm
Utilisation	RF1
Documentation	HFM, München: Prüfbericht 'B12247' (13.08.2012), Prüfbericht 'B12253 ' (16.08.2012), Klassifizierungsbericht 'B12254a ' (26.06.2013); FIW, München: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0751-CPR-087.0-01' (25.07.2014); -: Leistungserklärung 'Flumroc DoP-1010-1' (18.08.2014)
Conditions d'essai	EN ISO 1182, EN ISO 1716
Appréciation	Classification: A1
Durée de validité	31.12.2020
Date d'édition	11.02.2015
Remplace l'attestation du	-
Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie	

U.37

Binz

J. Papp

Rappo

