

VKF Brandschutzanwendung Nr. 25907

Gruppe 122	Wärmedämmplatten und -matten	
Gesuchsteller	Flumroc AG Industriestrasse 8 8890 Flums Schweiz	
Hersteller	Flumroc AG 8890 Flums Schweiz	
Produkt	FLUMROC DÄMMPLATTE COMPACT PRO	
Beschrieb	Steinwollplatte, RD=80kg/m ³ , D=60-220mm	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	HFM, München: Prüfbericht 'B12247' (13.08.2012), Prüfbericht 'B12253' (16.08.2012), Klassifizierungsbericht 'B12254a' (26.06.2013); FIW, München: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0751-CPR-087.0-01' (25.07.2014); -: Leistungserklärung 'Flumroc DoP-1069-1' (18.08.2014)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Beurteilung	Klassifizierung:	A1
Gültigkeitsdauer	31.12.2020	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	11.02.2015	
Ersetzt Anerkennung vom	-	



U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo