

VKF Brandschutzanwendung Nr. 25904

| | | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Gruppe 122 | Wärmedämmplatten und -matten | |
| Gesuchsteller | Flumroc AG Industriestrasse 8 8890 Flums Schweiz | |
| Hersteller | Flumroc AG 8890 Flums Schweiz | |
| Produkt | FLUMROC DÄMMPLATTE COMPACT PRO 341 | |
| Beschrieb | Steinwollplatte, RD=150kg/m3, D=10-80mm | |
| Anwendung | RF1 | |
| Unterlagen | HFM, München: Prüfbericht 'B12247' (13.08.2012), PB 'B12253 ' (16.08.2012), Klassifizierungsbericht 'B12254a ' (26.06.2013); FIW, München: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0751-CPR-087.0-01' (25.07.2014); -: Leistungserklärung 'Flumroc DoP-1070-1' (18.08.2014) | |
| Prüfbestimmungen | EN ISO 1182, EN ISO 1716 | |
| Beurteilung | Klassifizierung: | A1 |
| Gültigkeitsdauer | 31.12.2020 | Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden |
| Ausstelldatum | 11.02.2015 | |
| Ersetzt Anerkennung vom | - | |

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo

